

КОНТРОЛЬ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ
АТОМДЫҚ ЖӘНЕ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚАДАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША АУМАҚТЫҚ
ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ АТОМНОГО И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И
КОНТРОЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ГОРОДУ НУР-СҰЛТАН

010000 Нұр-Сұлтан қаласы,
Кравцова к. 18,
тел: 28-23-27,
e-mail:
astana.kaenk@energo.gov.kz

010000 г. Нур-Султан ул.
Кравцова, 18,
тел: 28-23-27,
e-mail:
astana.kaenk@energo.gov.kz

30-19-18/222
17 02 22

Энергопредприятиям
(по списку)

В целях профилактики и предупреждения повреждения электрических сетей ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по г. Нур-Султан» просит разместить прилагаемую статью АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» привлечен к административной ответственности за не обеспечение поддержания нормального качества отпускаемой электроэнергии. на сайтах предприятия.

Информацию о размещении статьи на сайте представить на электронный адрес Департамента astana.kaenk@energo.gov.kz до 23.02.2022 года с приложением ссылок опубликованных материалов.

Приложение на 2 листах.

Заместитель руководителя

Н. Валитов

☎ Б. Брали
☎ 28-23-27

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
"АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ" ЖШС
Кіріс
Вход. № ЖС-4095
17 02 22

1. АО «Астана-Энергия»
2. АО KEGOC
3. АО «Астана-РЭК»
4. АО «Астана-Теплотранзит»
5. АО НК КТЖ «Акмолинское отделение магистральной сети»
6. ТОО «КСМ-Энергия»
7. ТОО «Контракт Энерго»
8. ТОО «Центр Цемент Плюс»
9. ТОО «Prima Investment Company»
10. РГП на ПХВ «Казводхоз»
11. РГП на ПВХ «Еңбек»
12. ТОО Астана қалалық жарық
13. АО «КазТрансОйл»
14. ТОО «Астанаэнергосбыт»
15. ТОО «Энергокомпани ПВ»
16. ТОО «Самга Энерго»
17. АО «Астанаэнергосервис»
18. ТОО «Астана-Зеленстрой»
19. ГКП «Астана Су Арнасы»
20. ТОО «Нур Астана Құрылыс»
21. ТОО «Акмола құрылыс материалдары»
22. ТОО «GorSvetGroup»

**Шығарылатын электр энергиясының қалыпты сапасын сақтауды
камтамассыз етпегені үшін «Ақмола электржелілік үлестіру
компаниясы» АҚ әкімшілік жауапкершілікке тарту**



«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті» ММ (бұдан әрі – Департамент) «Ақмола электржелілік үлестіру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – АҚ) қатысты кезектен тыс тексеріс барысында Қазақстан

Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 247 бұйрығымен бекітілген «Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі – ереже) ережелерінің талаптарын бұзушылықтар анықталды, атап айтқанда шығарылатын энергияның қалыпты сапасын қолдауды камтамассыз етпеген және энергетикалық қондырғылардың техникалық жай-күйін тұрақты және жүйелі түрде бақылануының ұйымдастырылуы оның жай-күйіне жауапты тұлғалармен қажетті түрде ұйымдастырылмаған.

Аталған факті бойынша Департамент, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 300 бабын басшылыққа ала отырып, «Ақмола электржелілік үлестіру компаниясы» АҚ қатысты қысқартылған іс жүргізу тәртібімен әкімшілік құқық бұзушылық қозғалды.

Департамент барлық энергия беруші ұйымдарға шығарылатын электр энергиясының қалыпты сапасын сақтауды камтамассыз етуді және ереже талаптарына сәйкес энергия қондырғыларының жай-күйіне жауапты олардың жай-күйіне тиісті түрде тұрақты және жүйелі түрде бақылау ұйымдастыруды ұсынады.

*Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
Атомдық және энергетикалық қадағалау
мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы
бойынша аумақтық департаменті» ММ*

**АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
привлечен к административной ответственности за не обеспечение
поддержания нормального качества отпускаемой электроэнергии.**



ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по г. Нур-Султан» (далее – Департамент) в ходе проведения внеплановой проверки отношений АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее – РЭК) было установлено нарушение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей от 30 марта 2015 года №247 (далее – ПТЭ), а именно РЭК не обеспечил поддержание нормального качества отпускаемой электроэнергии и не организовал надлежащим образом постоянный и периодический контроль состояния энергоустановок ответственными за их состояние.

По данному факту Департаментом в отношении АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» возбуждено административное правонарушение по статье 300 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235 «Об административных правонарушениях» (далее – Кодекс) в порядке сокращенного производства.

Департамент рекомендует всем энергопередающим организациям обеспечить поддержание нормального качества отпускаемой электроэнергии и организовать надлежащим образом постоянный и периодический контроль состояния энергоустановок ответственным за их состояние в соответствии с требованиями ПТЭ.

*ГУ «Территориальный департамент
Комитета атомного и энергетического
надзора и контроля Министерства энергетики
Республики Казахстан по г. Нур-Султан»*